

平成29年6月13日

各 位

静岡ガス株式会社

焼津水産化学工業株式会社様 工場敷地内における
静岡ガスLNGローリー車ガス漏れ事故について
(お詫び)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日6月13日9時頃、焼津水産化学工業株式会社 掛川工場様（掛川市逆川653-1）の工場敷地内におきまして、弊社のLNG（液化天然ガス）ローリー車からガスを漏れいさせる事故を発生させてしまいました。本日11時47分の時点におきまして漏れいそのものは収まっており、消防署の安全確認も済んでおりますが、この間、焼津水産化学工業株式会社様および近隣の皆さまには多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございませんでした。

事故の原因は、LNGローリー車から工場内のLNG貯槽タンクにLNGを移し替える際にLNGローリー車の安全弁に不具合が発生したことによるものでございます。ローリー車をはじめガス設備につきましては今後さらに調査を行い、二度とこのようなことを起こさぬよう、徹底して安全管理に努めてまいります所存でございます。

このたびは誠に申し訳ございませんでした。心よりお詫び申しあげます。

敬具